



DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Sayı : 231

21/04/2026

Konu : Ağ Bağlantı Hattı Kabul Başvuru Süreci Hk.

BİRLİĞİMİZE BAĞLI ODALARIMIZ

- Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası
- Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası
- Düzce Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası
- Düzce Deri ve Deriden mamul eşya Esnaf Odası
- Düzce Lokantacılar Esnaf Odası
- Düzce Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Otobüsçüler Minibüsçüler Servis Araçları Esnaf Odası
- Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası
- Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası
- Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası
- Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
- Düzce Dokuma Giyim Mensucat ve Örgüçülük Eşya Esnaf Odası
- Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası
- Akçakoca Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
- Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası
- Gölyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Gölyaka Şoförler Nakliyeciler Taksici Minibüsçüler Odası
- Gümüşova Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası
- Kaynaşlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Kaynaşlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
- Konuralp Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Yiğilca Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Yiğilca Şoförler Esnaf Odası
- DESÖB Çilimli Şubesi

BİRLİĞİMİZE BAĞLI ODALARA 2026 / 73 SAYILI GENELGE

Sedaş Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü Yeni Bağlantı ve Bağlantı Görüşü Birimi'nin yazısına istinaden; ekte örneği bulunan yazının incelenerek odanıza bağlı ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Gökhan AKTÜRK
Genel Sekreter

Mustafa KAYIKCI
Birlik Başkanı

EKLER :

Ek 1 – Yazı Örneği (1 adet – 5 sayfa)

DESÖB, ilimizde
27 oda 1 şube ile yaklaşık
12000 esnaf ve sanatkara
hizmet veren en büyük sivil



SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü
Yeni Bağlantı ve Bağlantı Görüşü Birimi

Sayı : 79700012-000[000-099]-E.4935
Konu : Ag Bağlantı Hattı Kabul Başvuru Süreci Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği (BSKY) kapsamında, Alçak Gerilim (AG) Bağlantı Hattı Kabul başvuruları **20.04.2026 tarihinden itibaren** online platform (EASY) üzerinden bina bazlı (kofre) olarak yapılabilecektir. Başvuruda; enerji müsaadesi belgesi, onaylı bağlantı hattı projesi, yetkilendirme evrakları, fotoğraf ve video sunulması gerekmektedir. Bir parselde birden fazla bina olduğu durumda her bina için ayrı başvuru yapılacaktır.

AG Yeraltı Bağlantı Hattı Kabul Başvuruları, aşağıda yer alan hususlara göre yürütülecektir.

- AG bağlantı hattının cadde, bulvar, meydan, sokak ve yol güzergahının yatay konum geçiş olanlarda randevu tarihi belirlenirken; yeraltı bağlantı hatları için kablo güzergahının açık olduğu zaman aralığı seçilmeli ve kabul işlemlerinde kablo kanalı açık olmalıdır. Sahada kabul işlemlerinde, kanal derinlik/güzergah kontrolleri TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Esasları usullerine göre yapıldıktan sonra kablo kanalının kapatılması gerekmektedir.
- AG bağlantı hattının cadde, bulvar, meydan, sokak ve yolları dikey/çapraz geçişleri ile şehir merkezlerinde insan-trafik yoğunluğun fazla olduğu, engelli/ama güzergahları olan yerlerde; kablo kanalının geçiş yapılacağı güzergahı, kablo kanal derinlikleri, kumlama, ateş tuğlası, kablonun bir bütün olarak (ek olmadan), ikaz şeridi vb. montaj işlemleriyle kanalın kapatılmasına yönelik işlemlerin gösterildiği tarih-konumlu fotoğraflar/video sunularak kabul talebi değerlendirilebilecektir. Bu şartların sağlanması durumunda; sahada direk/box, kesit, proje güzergahı kontrolleri yapılacak ve sunulan video/fotoğraflar ile kablo kanalı kapalı olarak kabul süreci ilerletilebilecektir.
- AG Bağlantı Hattı Kabulüne yönelik teknik ve süreç detayları ilgi yazımı ekinde yer almaktadır. (EK-1 AG Bağlantı Hattı Kabul Süreci)

Bu kapsamda gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin meslek oda üye/üyelerinize yapılması önem arz etmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

İmza
Sefer SOYSAL
Osos ve Faturalandırma Müdürü

İmza
Alpaslan SICAK
Müşteri Hizmetleri Direktörü

Not: BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Doğrulama : <https://eba.sedas.com/belgedogrulama/bg.aspx?id=85DC3F58-547D-4D82-AB30-9718F83D0D82>

Bilgi İçin: AHMET ERTAŞ
Telefon No: 90(264) 295 85 00 - 60198

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE
T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com
Ticaret Sicil No: 10941

Bolu 0 (374) 186 11 22
Düzce 0 (380) 186 11 22
Kocaeli 0 (262) 186 11 22
Sakarya 0 (264) 186 11 22
Elektrik Arıza 186





SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü
Yeni Bağlantı ve Bağlantı Görüşü Birimi

EKLER: EK-1 AG Bağlantı Hattı Kabul Başvuru Süreci.pdf

DAĞITIM :

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ
SAKARYA ELEKTRİKÇİLER ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI
KOCAELİ ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI
DÜZCE ELEKTRİKÇİLER ESNAF SANATKÂRLARI ODASI
BOLU ELEKTRİKÇİLER VE İNŞAAT SANATKÂRLARI ODASI

Not: BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Doğrulama : <https://eba.sedas.com/belgedogrulama/bg.aspx?id=85DC3F58-547D-4D82-AB30-9718F83D0D82>

Bilgi İçin: AHMET ERTAŞ
Telefon No: 90(264) 295 85 00 - 60198

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE
T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com
Ticaret Sicil No: 10941

Bolu 0 (374) 186 11 22
Düzce 0 (380) 186 11 22
Kocaeli 0 (262) 186 11 22
Sakarya 0 (264) 186 11 22
Elektrik Arıza 186



EK-1 AG BAĞLANTI HATTI KABUL SÜRECİ

AG Bağlantı Hattı Kabul başvuruları, online platform üzerinden (EASY Sistemi) Ensilatör tarafından Bina bazlı (kofre) olarak yapılabilecektir. Bir parselde birden fazla bina olduğu durumda her bina için ayrı başvuru yapılmalıdır.

Resim 1: EASY Başvuru Ekranı

Bağlantı hattı kabul başvurusunda sunulması gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

- Enerji Müsaadesi
- Bağlantı Hattı Projesi
- Yetkilendirme Evrakları
- Bağlantı Hattı Fotoğrafları (En Az 3 Adet)
- Video

Başvuru ekranlarında; enerji müsaadesi, bina (kofre) numarası ve bağlantı hattı numaraları doğru olarak yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde sistem hata verecek ve kayıt alınamayacaktır.

Başvuru yapılırken "Randevu Tarihi ve Saati" seçimi yapılmalıdır. Geçmiş ve aynı gün tarihli randevu talebi oluşturulamayacaktır. Ayrıca, 10 günden sonrası için de talep yapılamayacaktır.

Yeraltı Bağlantı Hattı Kabul Başvuruları, aşağıda yer alan hususlara göre alınacak ve uygulama bu çerçevede yürütülecektir.

- Yeraltı bağlantı hatlarında; kablo güzergahının açık haldeki fotoğrafı/videosu yüklenmeli, fotoğrafta/video da kablo güzergahı ve ortama ait bilgiler de yer almalıdır. Kablo kanalının derinliği metre ile ölçülürken en az 1 adet fotoğraf sunulmalıdır. Montajın her bir aşamasının, AG şebekede fiziki irtibat noktasının ve yapının rahatlıkla görülebildiği renkli yeraltı kablolu montaj fotoğraf ve video çekimleri başvuru evraklarına eklenmelidir.
- AG bağlantı hattının cadde, bulvar, meydan, sokak ve yol güzergahının yatay konum geçiş olanlarda (Örnek Şekil 1) randevu tarihi belirlenirken; yeraltı bağlantı hatları için kablo güzergahının açık olduğu zaman aralığı seçilmeli ve kabul işlemlerinde kablo kanalı açık olmalıdır. Sahada kabul işlemlerinde, kanal derinlik/güzergah kontrolleri TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Esasları usullerine göre yapıldıktan sonra kablo kanalının kapatılması gerekmektedir.
- AG bağlantı hattının cadde, bulvar, meydan, sokak ve yolları dikey/çapraz geçişleri ile şehir merkezlerinde insan-trafik yoğunluğun fazla olduğu, engelli güzergahları olan yerlerde (Örnek Şekil 2); kablo kanalının geçiş yapılacağı güzergahı, kablo kanal derinlikleri, kumlama, ateş tuğlası, kablonun bir bütün olarak (ek olmadan), ikaz şeridi vb. montaj işlemleriyle kanalın kapatılmasına yönelik işlemlerin gösterildiği tarih-konumlu

fotoğraflar/video sunularak kabul talebi değerlendirilebilecektir. Bu şartların sağlanması durumunda; sahada direk/box, kesit, proje güzergahı kontrolleri yapılacak ve sunulan video/fotoğraflar ile kablo kanalı kapalı olarak kabul süreci ilerletilebilecektir.

AG Bağlantı Hattı Süreçlerinde Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

Havai Bağlantı Hattı Kontrol Süreci

- Bağlantı noktası, bağlantı hattı cinsi, kesiti ve metrajı; enerji müsaadesi ve proje ile uyumlu olmalıdır.
- Havai tip olarak tesis edilen bağlantı hattı, AG şebekede bağlantı noktasından sayaç panosuna kadar gözle takibi yapılabilecek şekilde olmalı ve ana kolon kablosunun kapatılması muhtemel yerlerden geçişinin yapılmaması gereklidir. Dam direğinden giriş veya benzeri uygulamalara izin verilmeyecektir.
- Tüm ana kolon bağlantılarında, kablo kesitine uygun en az 6 mm² kesitinde izoleli çelik gergi teli kullanılır. Gergi teli kendi aparatı ile en fazla 40 cm aralıkla ana kolon kablosuna uygun şekilde bağlantı yapılarak yapı ve direk tarafında bağlantı noktasına kendi aparatı ile sabitlenecektir.
- Bağlantı hattı, SEDAŞ tarafından onaylanan projeye göre uygun tesis edilmelidir.
- Proje ile sahadaki tesisin uygun bulunmadığı durumda tadilat projesi onaylatılması gerekmektedir.
- TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Esasları kapsamındaki diğer hususlar da sağlanmalıdır.

Yeraltı Bağlantı Hattı Kontrol Süreci

- Bağlantı noktası, bağlantı hattı cinsi (bakır, alüminyum), kesiti ve metrajı; enerji müsaadesi ve proje ile uyumlu olmalıdır.
- Yeraltı olarak tesis edilecek bağlantı hattı için direk inişlerinde yerden 3 metre yükseklikte galvanizli boru kullanılacaktır. Borunun bir kısmı toprak içerisine girecek şekilde tesis edilmelidir.
- Kullanılacak olan galvanizli boru direğe en az 2 noktadan galvanizli kelepçe ile tutturulmalıdır.
- Tesiste kullanılacak (varsa) dış aydınlatma metal kapsamlı ise ayrı ayrı tüm aydınlatmaların topraklamasının bulunduğu kontrolü yapılmalıdır.
- Bağlantı hattının uzunluğu projede belirtilen gerilim düşümü hesabındaki metrajdan fazla olmamalıdır. Onaylı proje ve uygulama metrajları arasındaki metraj farkları olması halinde tesis edilen kablo metrajına göre tekrar kesit hesabı yapılarak proje revize edilmelidir.
- Proje ile sahadaki tesisin uygun bulunmadığı durumda tadilat projesi onaylatılması gerekmektedir.
- Direk üzerindeki bağlantının uygun olmalıdır (galvaniz boru, kablo tavası, galvanizli kelepçe).
- Direk inişlerinde kablo tavası üzerinde ölüm tehlikesi levhasının ve gerekli görülen İSG tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
- Kazı ruhsatı gereken yerlerde kazı ruhsatı evrağı kontrolü yapılmalıdır.
- Kablo kanalının uygunluğu (tuğla, kum, ikaz şeridi, kanal genişliği, kanal derinliği) kontrol edilecektir. Abone Bağlantı hattı yeraltı tipinde olan tesislerde TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Esasları kapsamında derinliği en az 50 cm, dip genişliği en az 20 cm, ağız genişliği en az 20 cm olacaktır. Standart dışında abone bağlantı hattı tesis edilmesi durumunda TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Esaslarına göre tesis edilmelidir.

