



DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Sayı : 232

21/04/2026

**Konu : Akıllı Sayaç Yaygınlaştırmaları Kapsamında
Pano Değişiklikleri Yeni Düzenlemeler Hk.**

BİRLİĞİMİZE BAĞLI ODALARIMIZ

- Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası
- Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası
- Düzce Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası
- Düzce Deri ve Deriden mamul eşya Esnaf Odası
- Düzce Lokantacılar Esnaf Odası
- Düzce Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Düzce Otobüsçüler Minibüsçüler Servis Araçları Esnaf Odası
- Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası
- Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası
- Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası
- Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
- Düzce Dokuma Giyim Mensucat ve Örgüçülük Eşya Esnaf Odası
- Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası
- Akçakoca Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
- Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası
- Gölyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Gölyaka Şoförler Nakliyeciler Taksici Minibüsçüler Odası
- Gümüşova Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası
- Kaynaşlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Kaynaşlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
- Konuralp Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Yığılca Esnaf ve Sanatkarlar Odası
- Yığılca Şoförler Esnaf Odası
- DESOB Çilimli Şubesi

BİRLİĞİMİZE BAĞLI ODALARA 2026 / 74 SAYILI GENELGE

Sedaş Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü Yeni Bağlantı ve Bağlantı Görüşü Birimi'nin yazısına istinaden; ekte örneği bulunan yazının incelenerek odanıza bağlı ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Gökhan AKTÜRK
Genel Sekreter

Mustafa KAYIKCI
Birlik Başkanı

EKLER :

Ek 1 – Yazı Örneği (1 adet – 5 sayfa)

DESOB, ilimizde
27 oda 1 şube ile yaklaşık
12000 esnaf ve sanatkara
hizmet veren en büyük sivil

SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü
Yeni Bağlantı ve Bağlantı Görüşü Birimi

Sayı : 79700012-000[000-099]-E.4934
Konu : Akıllı Sayaç Yaygınlaştırmaları Kapsamında Pano Değişiklikleri Yeni
Düzenlemeler Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.02.2026 tarih ve 79700012-010.03-E.4778 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 05.12.2025 tarihli ve 33098 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) kapsamında; akıllı sayaç sistemlerinin tesis edilmesi, işletilmesi ve mevcut sayaçların bu kapsamda değiştirilerek tüm şebekede yaygınlaştırılmasına ilişkin olarak **01.03.2026** tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni hususlara yer verilmiştir. İlgi yazımız çerçevesinde revize çalışmaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Usul ve Esaslar'ın yürürlüğe giriş tarihi olan **01.03.2026 tarihi öncesinde Şirketimiz tarafından onaylanmış projelere ilişkin** tesisat kontrol (muayene) işlemlerinde, imalatı ve montajı gerçekleştirilecek elektrik teçhizatının (pano, sayaç, koruma elemanları ve diğer tüm elektriksel donanım) Şirketimiz tarafından onaylatılmış proje ile tam uyumlu olması beklenecektir. Dolayısıyla, 01.03.2026 tarihi öncesinde onaylanmış projeler kapsamında tesis edilecek sayaç panolarında, pano iç ve dış kapakları kapalı konumdayken sayaçların herhangi bir fiziki engel oluşturmaksızın güvenli ve erişilebilir şekilde yerleştirilmesinin sağlanması kaydıyla; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin "Enerji Odası, Kablo Bacası (Kablo Şaftı), Dağıtım Tabloları, AG Kompanzasyon Tesisleri, Sayaç Altlıkları ve Zil Transformatörleri" başlıklı 51'inci maddesi ile bağlantılı diğer hükümler ve ilgili mevzuatta yer alan tüm teknik kriterlere tam uyum sağlanması şartıyla, tesisat kontrol (muayene) işlemlerinde onaylı projede belirtilen ölçülerde tesis edilmesi uygun kabul edilecektir.

Usul ve Esaslar'ın yürürlüğe giriş tarihi olan **01.03.2026 tarihi öncesinde ruhsat aşamasında ilgili belediye tarafından projesi onaylanmış fakat Şirketimize onaya sunulmamış projelere ilişkin sahada pano tesis edilmişse**; akıllı sayaç sistemlerinin tesis edilmesi adına PRO sayaçların panoya sığmaması durumunda Şirketimize "tadilat projesi" sunulacaktır. Tadilat projesinde; Usul ve Esaslar'da belirtildiği üzere PRO ve EKO sayaçların kullanımının sağlanması amacıyla mevcut panonun yanında veya bitişinde PRO sayaçların ölçülerin sığacağı 2. Pano kullanılabilir. Tesisat kontrol (muayene) işlemlerinde, imalatı ve montajı gerçekleştirilecek elektrik teçhizatının Şirketimiz tarafından onaylatılmış tadilat projesi ile tam uyumlu olması beklenecektir.

Geçici abonelikler (şantiye vb.) kapsamında tesis edilmiş tek sayaçlı panolarda EKO sayaç kullanılması nedeniyle; pano iç ve dış kapakları kapalı konumdayken sayaçların herhangi bir fiziki engel oluşturmaksızın güvenli ve erişilebilir şekilde yerleştirilebilmesinin sağlanması kaydıyla, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin "Enerji Odası, Kablo Bacası (Kablo Şaftı),

Not: BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Doğrulama : <https://eba.sedas.com/belgedogrulama/bg.aspx?id=B892A152-89BA-4BC8-BFBF-765CF884055D>

Bilgi İçin: AHMET ERTAŞ
Telefon No: 90(264) 295 85 00 - 60198



SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü
Yeni Bağlantı ve Bağlantı Görüşü Birimi

Dağıtım Tabloları, AG Kompanzasyon Tesisleri, Sayaç Altlıkları ve Zil Transformatörleri” başlıklı 51’inci maddesi ile bağlantılı diğer hükümler ve ilgili mevzuatta yer alan tüm teknik kriterlere tam uyum sağlanması şartıyla projelendirme yapılabilecektir.

Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe giriş tarihi olan 01.03.2026 tarihinden itibaren ilgi yazımız çerçevesinde proje onay işlemleri yapılmıştır. **20.04.2026 tarihi itibarıyla** Şirketimize onaya sunulacak tüm elektrik projelerinde; sayaç panoları ile ilgili tasarımların Ek-1: Elektrik Sayaçları ve Pano Derinliği Ölçüleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu kapsamda, belirtilen teknik ölçülerin sağlanması ve pano detaylarının proje paftalarında açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Pano detaylarını içermeyen veya belirlenen standartlara uygun olmayan tasarımları içeren projeler, inceleme safhasında Şirketimiz tarafından onaylanmayacaktır.

Bu kapsamda gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin meslek oda üye/üyelerinize yapılması da önem arz etmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

İmza
Sefer SOYSAL
Osos ve Faturalandırma Müdürü

İmza
Alpaslan SİCAK
Müşteri Hizmetleri Direktörü

EKLER: Ek-1 Elektrik Sayaçları ve Pano Derinliği Ölçüleri.pdf

DAĞITIM :

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ
SAKARYA ELEKTRİKÇİLER ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI
KOCAELİ ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI
DÜZCE ELEKTRİKÇİLER ESNAF SANATKÂRLARI ODASI
BOLU ELEKTRİKÇİLER VE İNŞAAT SANATKÂRLARI ODASI

Not: BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Doğrulama : <https://eba.sedas.com/belgedogrulama/bg.aspx?id=B892A152-89BA-4BC8-BFBF-765CF884055D>

Bilgi İçin: AHMET ERTAŞ
Telefon No: 90(264) 295 85 00 - 60198

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE


T: +90 (264) 295 85 00 - F: +90 (264) 275 10 48

www.sedas.com - info@sedas.com

Ticaret Sicil No: 10941

Bolu 0 (374) 186 11 22
Düzce 0 (380) 186 11 22
Kocaeli 0 (262) 186 11 22
Sakarya 0 (264) 186 11 22
Elektrik Arıza 186



EK-1: ELEKTRİK SAYAÇLARI VE PANO DERİNLİĞİ ÖLÇÜLERİ;**Ek-A.2 Modüler Tek Fazlı, Üç Fazlı ve Aktif-Reaktif (Kombi) Sayıların Boyutları**

SAYAÇ ÖLÇÜLERİ	Tek Fazlı	Üç Fazlı
A(En)	150	200
B(Boy)	230	280
C(Derinelik)	80	100
PANO DERİNLİĞİ		
Tek Sayaçlı	250	
Duvar Üstü (2-9 Arası)	250	
Dolap Tipi (1 -9 Arası)	300	
Dolap Tipi (10 ve Üzeri)	300	
Not: Ölçüler mm cinsindendir. Yukarıdaki ölçüler açma kesme ünitesi dikkate alınmadan verilen değerlerdir. A, B, C değerleri maksimum. Teknik çizimler temsilidir.		